

576
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области

620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

электронная почта gu@mchs96.ru 8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного Управления МЧС России по Свердловской области

620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

электронная почта oao-mchs@mail.ru, телефон 8 (343) 346-10-96

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург»

620049, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8 тел. 8(343) 362-42-52

Предписание № 1004/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

см 20.08.2021

Должностным лицом (должностными лицами): Недорезовым Дмитрием Геннадьевичем, старшим надзорной деятельности и профилактической работы (по Орджоникидзевскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору);

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта: не привлекались

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании решения о проведении внеплановой выездной проверки от 30.07.2021 № 1004, принятого заместителем главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору Бастанжиевым В.Е.

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: 620057, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ульяновская, 12.

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено _____ внеплановое _____ контрольное (надзорное) мероприятие

(плановое/внеплановое)

выездная проверка

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад комбинированного вида «Надежда» (ИНН 6663053819; ОГРН 1026605616388).

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения

выездной проверки

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не обеспечил содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии. Руководителю организации обеспечить содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии. <i>Подтверждается к исполнению из ранее выданного предписания № 311/1/1 от 06.04.2021г.</i>	ст.53 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.17 а Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» Руководители организаций: а) обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений	01.07.2022	

		при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;		
2.	В ограждении наружных лестниц вертикальные элементы имеют просвет более 0,1 м (допускается использование горизонтальных членений в ограждениях). <i>В ограждении наружных лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (не допускать использование горизонтальных членений в ограждениях).</i> Подтверждается к исполнению из ранее выданного предписания № 311/1/1 от 06.04.2021г.	ст. 53, Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 46 п. 1, «Федерального закона от 27 декабря 2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», п.1.92* СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения Поручни и ограждения в зданиях дошкольных учреждений должны отвечать следующим требованиям: Поручни и ограждения в зданиях дошкольных учреждений должны отвечать следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных учреждениях для детей с нарушением умственного развития - 1,8 или 1,5 м при сплошном ограждении сеткой; в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются); высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки должна быть 0,8 м.	01.07.2022	

Должностное(ые) лицо(а) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:

(подпись)

(подпись)

Специалист:

(подпись)

(подпись)

Эксперт:

(подпись)

(подпись)

Предписание для исполнения получил представитель контролируемого лица:

(подпись)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица в ознакомлении и получения предписания

(подпись)

Недорезов Д.Г.
(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

Арсачева В.В.
(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)